

Klassifizierungsbericht Nr. C23-0068C

Classification report No. C23-0068C



Currenta GmbH & Co. OHG
ANT-Brandtechnologie
CHEMPARK, Gebäude B 411
D-51368 Leverkusen

brandtechnologie@currenta.de
www.brandversuche.de
www.fire-testing.eu

Sitz der Gesellschaft: Leverkusen
Amtsgericht Köln, HR A 20833



Berichtsdatum
Date of report

2023-03-10

Auftraggeber
Client

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG
Dohmen, Eric
PPM LFS
58710 Menden, Deutschland
dohmen.eric@obo.de

Geprüftes Produkt
Product tested

Wand- und Deckenkanal aus PVC-U
*Wall and Ceiling duct from PVC-U **
Art. Nr. 6191355

Geprüfte Dicke
Thickness tested

ca. 3.2 mm

Klassifizierungsnorm
Classification standard

EN 13501-1:2019
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten und Prüfungen
EN 13501:2019
Fire classification of construction products and building elements
Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

**Produktgruppe/
Einsatzbereich**
*Product group/
field of application*

Bauprodukte – Kabelkanal
Construction products – Cable duct

Klassifizierungsergebnis

Classification result

Das geprüfte Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen der EN 13501-1:
The tested product meets the following requirements of EN 13501-1:

Brennbarkeitsklasse <i>Flammability class</i>	Rauchentwicklungsklasse <i>Smoke generation class</i>	Tropfbarkeitsklasse <i>Droplet formation class</i>
B	s3	d0


10.03.2023

Frank Volkenborn
(Brandtechnologie, Laborleitung)
(Fire Technology, Laboratory Manager)




10.03.2023 11:40

Stefan Gierkink
(Brandtechnologie, Sachbearbeitung)
(Fire Technology, Customer Support)